

Fecha: 28 de noviembre de 2024

Páginas (incluida ésta): 1

AVANCE DE RESULTADOS

Peticionario: HIDRACINCA PORTUGAL - MC TECHNOLOGY B75441295
ECOPARQUE INDUSTRIAL DE ESTARREJA
3864-909 ESTARREJA - PORTUGAL

Norma de ensayo: UNE-EN 17192:2019 "Ventilación de edificios. Red de conductos. Conductos no metálicos. Requisitos y métodos de ensayo."

Fecha ensayo: 26 de noviembre de 2024

Material ensayado: Red de conductos de sección circular de diámetro exterior e interior 75 mm y 63 mm, respectivamente. Longitud de 15150 mm.

Resultados:

La muestra de ensayos ha sido sometida a un ensayo de estanquidad al aire según la norma UNE-EN 17192:2019 "Ventilación de edificios. Red de conductos. Conductos no metálicos. Requisitos y métodos de ensayo", obteniendo los siguientes resultados:

LÍMITE DE PRESIÓN ESTÁTICA POSITIVA	+2000 Pa
LÍMITE DE PRESIÓN ESTÁTICA NEGATIVA	-750 Pa
ESTANQUIDAD AL AIRE	CLASE ATC 2*

* La Clase ATC 2 equivale a la Clase D asociada a la antigua clasificación de la norma prEN 17192:2017 "Ventilación de edificios. Red de conductos. Conductos no metálicos. Requisitos y métodos de ensayo".

Atentamente,

Adrián Esteban
Técnico del laboratorio de Cerramientos
LGAi Technological Center, S.A. (APPLUS)

Este documento es a nivel meramente informativo.

El documento válido es el informe de ensayo completo APPLUS+ LABORATORIES.

Los resultados se refieren única y exclusivamente a las muestras ensayadas en el momento y en las condiciones indicadas.

Los resultados aquí mostrados son provisionales y están sujetos a posibles cambios en el informe definitivo.